

Pabianice, dnia 9.07.2020 r.

.....  
pieczętka Zarządu Powiatu

**IF.272.6.2020**

.....  
znak sprawy

.....  
nazwa wykonawcy

.....  
adres wykonawcy  
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Modernizację boiska szkolnego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Zapytanie Nr 1**

W pozycji 2 przedmiaru robót powinno być 64,2 m2 lub 6,42 m3. Prosimy o wprowadzenie korekty.

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Należy zwrócić uwagę, iż przedmiar jest materiałem uzupełniającym dokumentację projektową.

Dokonuje się korekty w przedmiarze w poz. 2 na wartość zgodną z opracowaniem projektowym - 64,2 m2

#### **Zapytanie Nr 2**

W związku z brakiem informacji w dokumentacji – proszę o przedstawienie minimalnych wymagań technicznych odwodnienia liniowego.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Należy przyjąć odwodnienie w kalkulacji indywidualnej – należy przyjąć do wyceny koryta typu ACO lub równoważne.

**Zapytanie Nr 3**

W pozycji 11 i 12 przedmiaru robót ujęto rowki pod obrzeża i obrzeża betonowe do opaski z nawierzchni mineralno-poliuretanowej boiska w ilości 90,4 mb, natomiast z mapy zagospodarowania terenu wynika, iż obwód tej nawierzchni jest większy. Proszę o informację skąd wynika różnica lub o ewentualną korektę.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Dokonuje się korekty w przedmiarze w poz. 11 i poz. 12 na wartość zgodną z opracowaniem projektowym - 104 m

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski