

Pabianice, dnia 9.07.2020 r.

.....  
pieczętka Zarządu Powiatu

**IF.272.6.2020**

.....  
znak sprawy

.....  
nazwa wykonawcy

.....  
adres wykonawcy  
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Modernizację boiska szkolnego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Zapytanie Nr 1**

Na rys B-2 przekrój przez warstwy boiska jest umieszczone odwodnienie liniowe, informacja o odwodnieniu liniowym jest zawarta w opisie technicznych do PT, a przedmiar robót nie ujmuje tych prac. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Należy zwrócić uwagę, iż przedmiar jest materiałem uzupełniającym dokumentację projektową.

Dokonuje się korekty w przedmiarze w poz. 2 na wartość zgodną z opracowaniem projektowym - 64,2 m<sup>2</sup>

#### **Zapytanie Nr 2**

Nawierzchnię poliuretanową należy „zakończyć” obrzeżem betonowym. Jeżeli przymniemy, że odwodnienie liniowe jest po dwóch dłuższych bokach (32\*2 mb) to należy wykonać obrzeże na dwóch krótszych bokach 19\*2 mb, należy też wykonać ławę betonową pod obrzeże. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualna korektę przedmiaru robót.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Dokonuje się korekty w przedmiarze w poz. 11 i poz. 12 na wartość zgodną z opracowaniem projektowym - 104 m.

**Zapytanie Nr 3**

Poz. 12 przedmiaru robót podano obrzeża betonowe, a nie ujęto ławy betonowej pod te obrzeża. Ponadto ilość obrzeży jest za mała winna – wynosić  $40,56*2 + 19,28*2 = 119,68$  mb.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Dokonuje się korekty w przedmiarze w poz. 12 na wartość zgodną z opracowaniem projektowym - 104 m. W pozycji przedmiaru należy ująć ławę betonową pod te obrzeża.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski