

Pabianice, dnia 9.07.2020 r.

.....
pieczętka Zarządu Powiatu

IF.272.6.2020

.....
znak sprawy

.....
nazwa wykonawcy

.....
adres wykonawcy
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Modernizację boiska szkolnego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie Nr 1

W projekcie budowlanym, punkt 2.1 Boisko wielofunkcyjne dla Opisu technicznego nawierzchnia poliuretanowa została określona jako SBR 7 mm + EPDM 7 mm typ nawierzchni EPDM 2S, zaś w Specyfikacji technicznej punkt 2.4 Nawierzchnia poliuretanowa została opisana nawierzchnia typ natrysk tj. SBR 11 mm + EPDM ok. 2 mm. Zwracając uwagę na znaczną różnicę w cenie przy wykonaniu tych nawierzchni, proszę o jednoznaczne określenie typu nawierzchni wymaganej przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie Zarządu

Ustala się następujące wymagania dla zamawianej nawierzchni sportowej.

Nawierzchnia sportowa pu typu EPDM 2S o gr. min. 14 mm:

- dolna warstwa - mieszanina SBR+pu gr. ok. 7 mm (ilość lepiszcza pu 20%)
- górna warstwa - mieszanina EPDM virgin+pu gr. ok. 7 mm (ilość lepiszcza pu 20%)

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski