

Pabianice, dnia 03.12.2020 r.

.....
pieczętka Zarządu Powiatu

DM.272.66.2020

.....
znak sprawy

.....
nazwa wykonawcy

.....
adres wykonawcy
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Ile drzew dokładnie jest do wycięcia przez Wykonawcę? W dokumentacji podane są różne ilości 14 lub 15 lub 16. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź ile dokładnie drzew jest do wycięcia, oraz jaki rodzaj i w jakiej ilości drzew należy posadzić.

Wyjaśnienie Zarządu

W zakresie zamówienia do wycięcia jest 16 szt. drzew. Gatunki drzew do nasadzenia zostały wskazane w dokumentacji projektowej, w załączonych do projektu budowlanego decyzjach zezwalających na wycinkę drzew.

Zapytanie nr 2

Ile będą wynosić opłaty za zrzut wody zgodnie z SIWZ pkt. 2.12 podpunkt 2 ?

Czy będzie to rozliczenie za dobę czy za m3 ?

Jeśli za m3 to w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał ilość m3 czy założenie urządzenia pomiarowe również obciąża Wykonawcę.

Prosimy o potwierdzenie, że wodę pompowaną z wykopu, lub przez igłofiltry będzie można pompować do pobliskich kanałów.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający w SIWZ nie przewidywał konieczności ponoszenia opłat za zrzut wody. W rejonie inwestycji brak kanałów kanalizacji deszczowej.

Zapytanie nr 3

Bardzo Prosimy o potwierdzenie, że do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 7 wraz z podanymi cenami jednostkowymi.

Wyjaśnienie Zarządu

Wzór formularza oferty i kosztorysu ofertowego, który należy złożyć wraz z ofertą jako załącznik do wzoru oferty, zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

Wzór formularza ofertowego oznaczono w SIWZ nr 6, powinno być 7.

Zapytanie nr 4

Bardzo Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie jest kosztorysowe obmiarowe, nie jest to rozliczenie ryczałtowe.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie kosztorysu powykonawczego, które stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Zaznacza się, że prace pomiarowe na budowie oraz odwodnienia wykopu na czas wykonywania robót ziemnych i montażu przepustu Wykonawca winien określić w kosztorysie ofertowym kwotą stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie tychże prac, które zostanie uwzględnione w kosztorysie powykonawczym, w przypadku ich wykonania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski