

Pabianice, dnia 30.07.2015 r.

.....  
pieczętka Zarządu Powiatu

**DM.272.30.2015**

.....  
znak sprawy

.....  
nazwa wykonawcy

.....  
adres wykonawcy  
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów – Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **Zapytanie Nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Jeśli Zamawiający dysponuje to prosimy o załączenie tych dokumentów. Jeżeli Zamawiający nie dysponuje to prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji zamówienia.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Do realizacji zamówienia posiadamy wymagane aktualne zgłoszenie wykonania robót, załączone na 1 stronie do części opisowej materiałów zgłoszeniowych. Zgodnie ze wzorem umowy § 37 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu wraz z uzgodnieniami projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Materiał rozbiórkowy Wykonawca zagospodaruje i potraktuje jako odpady, a także usunie je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **Zapytanie Nr 2**

W przypadku wygaśnięcia uzgodnień prosimy o potwierdzenie, że prolongata jest po stronie Zamawiającego.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Posiadamy pozytywnie rozpatrzony wniosek z dnia 4.03.2015 r. przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach w sprawie zgłoszenia wykonania

robót budowlanych. Pozostałe inne uzgodnienia, które wynikną w trakcie wykonywania robót leżą po stronie Wykonawcy.

### **Zapytanie Nr 3**

Prosimy o podanie hierarchii dokumentów (SIWZ i Przedmiar robót, STWiORB, dokumentacja techniczna).

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Podajemy kolejność wg hierarchii: materiały zgłoszeniowe, SIWZ, STWiORB, przedmiar robót.

### **Zapytanie Nr 4**

Prosimy o dołączenie szczegółów wykonania odtworzenia konstrukcji nawierzchni nad przepustami.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Odtworzenie nawierzchni nad przepustami pod drogą należy wykonać zgodnie z rysunkiem zamiennym „przekrój przez drogę z przepustem. Ø500 mm”.

W załączeniu rysunek zamienny – przekrój przez drogę z przepustem Ø500mm.

Zmiana dotyczy załączników zamieszczonych w § 38 SIWZ str. 56.

### **Zapytanie Nr 5**

W części graficznej materiałów zgłoszeniowych na rysunku: „Przekrój przez drogę z przepustem fi 500mm” nad rurą jest warstwa tłuczniowa gr. 15 cm, natomiast w załączonym przedmiarze robót jest w-wa podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej klinowo – żwirowej o lepszyczu asfaltowym gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i informację co należy przyjąć do wyceny ?

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Odtworzenie nawierzchni nad przepustami pod drogą należy wykonać zgodnie z rysunkiem zamiennym „przekrój przez drogę z przepustem. Ø500 mm”.

W załączeniu rysunek zamienny – przekrój przez drogę z przepustem Ø500mm.

Zmiana dotyczy załączników zamieszczonych w § 38 SIWZ str. 56.

Rysunek zamienny „przekrój przez drogę z przepustem Ø500mm” przedstawia opis warstw:

- warstwa z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej – warstwa wiążąca asfaltowa BA 0/16mm – grubość po zagęszczeniu 4cm
- warstwa z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej – warstwa ścieralna asfaltowa BA 0/11mm – grubość po zagęszczeniu 4 cm
- podbudowa z mieszanki mineralno – bitumicznej klinowo – żwirowej gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm
- obsypka piaskiem
- rura PEHD Ø500mm
- ława pod przepustem gr. 20 cm.

### **Zapytanie Nr 6**

W przedmiarze robót poz. 1 d.1 oraz 3 d. 1 – wskazane jest zużycie emulsji w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup>, natomiast w części opisowej materiałów zgłoszeniowych wskazano skropienie w ilości 0,8kg/m<sup>2</sup> pod w-wę wiążącą oraz 0,5kg/m<sup>2</sup> pod w-wę ścieralną. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

W części opisowej materiałów zgłoszeniowych zmieniono zapis na:

- skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup> przed ułożeniem warstwy wiążącej
- skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup> przed ułożeniem warstwy ścieralnej.

Zmiana dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w § 30 SIWZ str. 24.

#### **Zapytanie Nr 7**

Prosimy o dołączenie SST D na wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej na odtworzeniach konstrukcji jezdni nad przepustami.

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

W załączeniu SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego.

#### **Zapytanie Nr 8**

Prosimy o podanie kategorii ruchu remontowanej drogi powiatowej.

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Zgodnie z informacją podaną w opisie technicznym materiałów zgłoszeniowych i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia §30 SIWZ - nakładkę bitumiczną należy wykonać dla kategorii ruchu KR-3.

#### **Zapytanie Nr 9**

Prosimy o poprawienie numeru specyfikacji w przedmiarze w pozycji 1 i 3 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją na D-04.03.01.

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

W przedmiarze robót w pozycji 1 i pozycji 3 zamieszczony omyłkowo numer D-05.03.05 SST zostaje zastąpiony nowym SST D-04.03.01.

W przedmiarze robót w pozycji 2 zamieszczony omyłkowo numer D-04.07.01 SST zostaje zastąpiony nowym SST D-05.03.05b.

Przedmiar robót uzupełniliśmy o brakujący numer SST w pozycji 6 - D-06.03.01.

W pozycji 7 zamieszczony omyłkowo numer D-10.07.01 SST zostaje zastąpiony nowym SST D-04.04.01.

Przedmiar robót uzupełniliśmy o brakujący numer SST w pozycji 17- D-04.04.01, w pozycji 18 - D-04.07.01a.

W załączeniu zamienny przedmiar robót.

Zmiana dotyczy załącznika zamieszczonego w § 38 SIWZ str. 56.

#### **Zapytanie Nr 10**

Prosimy o dołączenie SST na wykonanie robót: „Mechaniczne ścięcie poboczy o gr. 10 cm”.

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

W załączeniu SST D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy.

#### **Zapytanie Nr 11**

Prosimy o dołączenie SST – 10.07.01 – na wykonanie „podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm”. Czy ta pozycja dotyczy wykonania poboczy o szerokości 0,7 m?

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

W przedmiarze robót w pozycji 7 została omyłkowo podana SST D-10.07.01.

Pobocza o średniej szerokości 0,70 m należy utwardzić kruszywem.

Obowiązująca SST D-04.04.01 Podbudowa z tłuczni kamiennego.

W części opisowej materiałów zgłoszeniowych zmieniono zapis na:

- ścięcie poboczy i utwardzenie ich kruszywem.

Zmiana dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w § 30 SIWZ str. 24.

było:

- ścinanie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, na wysokości wykonywanych robót

jest:

- ścinanie i wyrównanie poboczy kruszywem, na wysokości wykonywanych robót.

### **Zapytanie Nr 12**

Prosimy o dołączenie SST – D-05.01.01 – „Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym”.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Specyfikacja SST D-05.01.01 dotyczy nawierzchni gruntowych naturalnych. W punkcie 5.6 SST D - 06.02.01 „Przepusty pod zjazdami” podany jest sposób wykonania zasypki rurociągu.

### **Zapytanie Nr 13**

Prosimy o dołączenie SST – D-06.04.01 – „Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp”.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

W załączeniu SST D-06.04.01 Odtworzenie rowów.

### **Zapytanie Nr 14**

Prosimy o dołączenie przekroju poprzecznego rowu do oczyszczenia namułu.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia planowane jest przeprowadzenie konserwacji istniejących rowów trawiastych odparowujących. Nie posiadamy szczegółowej dokumentacji projektowej istniejących rowów.

### **Zapytanie Nr 15**

Prosimy o dołączenie SST na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna na odtworzeniach konstrukcji jezdni nad przepustem.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Obowiązująca SST D-04.04.01 Podbudowa z tłuczni kamiennego.

### **Zapytanie Nr 16**

Prosimy o dołączenie SST D-04.07.01 na wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m<sup>2</sup>.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

W załączeniu SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego.

### **Zapytanie Nr 17**

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zlecenie robót uzupełniających ?

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Zgodnie z informacją podaną w § 20 SIWZ - Zamawiający nie przewiduje udzielania w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości niniejszego zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Załączniki:

1. SST D-06.04.01 Odtworzenie rowów - **dodatkowa**
2. SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego – **dodatkowa**
3. SST.D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy – **dodatkowa**
4. Przedmiar robót – **zamienny**
5. Spis SST - **zamienny**
6. Rysunek - przekrój przez drogę z przepustem Ø500mm – **zamienny**
7. Część opisowa do materiałów zgłoszeniowych - **zamienna**

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski