

Pabianice, dnia 18.05.2016 r.

.....
pieczętka Zarządu Powiatu

DM.272.27.2016

.....
znak sprawy

.....
nazwa wykonawcy

.....
adres wykonawcy

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remonty dróg powiatowych**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie Nr 1

Czy można zaprojektować mieszanki mineralno – bitumiczne na warstwę wiążącą w oparciu o nowsze Wymagania Techniczne z 2010 roku tak jak ma to miejsce w przypadku warstwy ścieralnej?

SST – tabela uziarnienia mieszanki i tabela wymaganych właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej dla warstwy wiążącej powołują się na najstarszą wersję WT-2 2008.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający jest otwarty na stosowanie materiałów i technologii polepszających ogólny stan techniczny dróg przeznaczonych do wykonania. Producent mieszanki mineralno-asfaltowych ma obowiązek wydania znaku CE na wyrób.

Kategoria ruchu na drogach powiatowych będących przedmiotem przetargu to KR3, dlatego zgodnie z „Wytycznymi Technicznymi WT-2 nawierzchnie asfaltowe” właściwymi będą następujące mieszanki mineralno-bitumiczne:

- warstwa wiążąca AC 16 W 35/50, KR 3-4,
- warstwa ścieralna AC11 S 50/70, KR 3-4.

Zapytanie Nr 2

Czy do warstwy wiążącej można zastosować asfalt 35/50 tak jak dopuszczają „Wymagania Techniczne” (WT)?

Wg Specyfikacji dozwolony jest tylko miękki asfalt 50/70?

Wyjaśnienie Zarządu

Do warstwy wiążącej należy zastosować asfalt drogowy 35/50.

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski