



UKŁAD SIECI TN-S
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE


Tablica 2 piętro



Tablica parter



Tablica 1 piętro



Gniazda wtykowe
YDY 3x2,5 mm²

Pi=1,0 kW

Zasilanie wanny
YDY 3x2,5 mm²

Pi=1,0 kW

Oświetlenie
YDY 3x1,5 mm²

Pi=0,1 kW

Gniazda wtykowe
YDY 3x2,5 mm²

Pi=1,0 kW

Zasilanie wanny
YDY 3x2,5 mm²

Pi=1,0 kW

Oświetlenie
YDY 3x1,5 mm²

Pi=0,1 kW

Gniazda wtykowe
YDY 3x2,5 mm²

Pi=1,0 kW

Gniazda wtykowe
YDY 3x2,5 mm²

Pi=1,0 kW

Gniazda wtykowe
YDY 3x2,5 mm²

Pi=1,0 kW

Oświetlenie
YDY 3x1,5 mm²

Pi=0,8 kW

Oświetlenie nocne
YDY 3x1,5 mm²

Pi=0,1 kW

UWAGI

1. Tablice istniejące do modernizacji.

LEGENDA:

- Wyłącznik nadprądowy z członem różnicowo-prądowym
- Zegar astronomiczny dwukanalowy

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" Konstantynów Łódzki, Bechnice 3			
Inwestycja: Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" Konstantynów Łódzki, Bechnice 3 działka nr ewid. 42 obręb K-3			
Projektant: mgr inż. Witold Makówka upr. bud. 177/86/WŁ spec. instalacje elektryczne	Podpis:	Data: październik 2016r.	
Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany	Treść rysunku: SCHEMAT ZASILANIA		Nr rysunku: E-04 Nr arkusza