



wysokość sali - 269cm

UWAGI:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalację prowadzić w korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz pod tylnikiem.
3. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny.
4. Minimalne wymagana natężenia oświetlenia dla pomieszczeń na rysunku, po ostatecznym doborze typów opraw wykonać obliczenia natężenia oświetlenia.
5. Do opraw doprowadzić przewód PE.
6. Oprawy oświetlenia awaryjnego z atestem CNBOP.
7. Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego - 1,0lx, przy urządzeniach ppoż. - 5lx.
8. Szczegółową lokalizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosować do docelowej aranżacji wnętrza.
9. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LgY 6mm² za pośrednictwem lokalnych szyn uziemiających.

LEGENDA:

- ⦿ Oprawa nastropowa LED 3000lm, IP20
- ⦿ Oprawa wpuszczana LED 3300lm, IP44
- F1 ⦿ Oprawa naścienna LED 300lm, IP44
- ⦿ Oprawa wisząca architekt. LED 1000lm, IP20
- H1 ⦿ Oprawa oświetlenia nocnego LED 50lm, IP20
- ⚠ Oprawa awaryjna LED, 3W
- ⚡ Łącznik oświetlenowy h=1,25m
- ⚡ Wymagane min. natężenie oświetlenia
- ⚡ Wypust zasilający, 2mb
- ⚡ Gniazdo 230V
- ⚡ Gniazdo 230V hermetyczne
- ⚡ Tablica zasilająca
- ⚡ Znak ewakuacyjny
- ⚡ Oznaczenie obwodu zasilającego

Oświetlenie					
Nazwa pomieszczenia	UGR	R	Em [lx]	Ilość	Moc [W]
Łazienka 1 piętro	19	90	560	5+2	145
Łazienka 2 piętro	19	90	560	5+2	145
Korytarz 1 piętro	22	80	240	4+1	110
Korytarz 2 piętro	22	80	240	4+1	110
Jadalnia parter	22	80	300	20+6+6+4	700
				1 210	

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" Konstantynów Łódzki, Bechdce 3			
Inwestycja: Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" Konstantynów Łódzki, Bechdce 3 działka nr ewid. 42 obręb K-3			
Projektant: mgr inż. Witold Makówka upr. bud. 177/86/WŁ spec. instalacje elektryczne	Podpis:	Data: październik 2016r.	
Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany	Treść rysunku: JADALNIA - PARTIER PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	Nr rysunku: E-01 Nr arkusza	