



LEGENDA:

Oprawa nastropowa LED 3000lm, IP20

Oprawa wpuszczana LED 3300lm, IP44

Oprawa naścienna LED 300lm, IP44

Oprawa wisząca architekt. LED 1000lm, IP20

Oprawa oświetlenia nocnego LED 50lm, IP20

Oprawa awaryjna LED, 3W

Łącznik oświetlenowy h=1,25m

Wymagane min. natężenie oświetlenia

Wypust zasilający, 2mb

Gniazdo 230V

Gniazdo 230V hermetyczne

Tablica zasilająca

Znak ewakuacyjny

Oznaczenie obwodu zasilającego

- UWAGI:
1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.

2. Instalacje prowadzić w korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz pod tynkiem.

3. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny.

4. Minimalne wymagana natężenia oświetlenia dla pomieszczeń na rysunku, po ostatecznym doborze typów opraw wykonać obliczenia natężenia oświetlenia.

5. Do opraw doprowadzić przewód PE.

6. Oprawy oświetlenia awaryjnego z atestem CNBOP.

7. Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego - 1,0lx, przy urządzeniach ppoż. - 5lx.

8. Szczegółową lokalizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosować do docelowej aranżacji wnętrza.

9. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LgY 6mm² za pośrednictwem lokalnych szyn uziemiających.

Oświetlenie					
Nazwa pomieszczenia	UGR	R	Em lx/m	Ilość	Moc lm
Łazienka 1 piętro	19	90	560	5+2	145
Łazienka 2 piętro	19	90	560	5+2	145
Korytarz 1 piętro	22	80	240	4+1	110
Korytarz 2 piętro	22	80	240	4+1	110
Jadalnia parter	22	80	300	20+6+6+4	700
				1	210

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" Konstantynów Łódzki, Bechdce 3			
Inwestycja: Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" Konstantynów Łódzki, Bechdce 3 działka nr ewid. 42 obręb K-3			
Projektant: mgr inż. Witold Makówka upr. bud. 177/86/WŁ spec. instalacje elektryczne	Podpis:	Data: październik 2016r.	
Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany	Treść rysunku: ŁAZIENKA - 2 PIĘTRO PLAN INSTALACJI ELETRYCZNYCH	Nr rysunku: E-03 Nr arkusza	