



wysokość sali - 269cm

UWAGI:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalacje prowadzić w korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz pod tynkiem.
3. W ponieszeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny.
4. Minimalne wymagana natężenia oświetlenia dla pomieszczeń na rysunku, po ostatecznym doborze typów opraw wykonać obliczenia natężenia oświetlenia.
5. Do opraw doprowadzić przewód PE.
6. Oprawy oświetlenia awaryjnego z atestem CNBOP.
7. Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego - 1,0lx, przy urządzeniach ppoż. - 5lx.
8. Szczegółową lokalizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosować do docelowej aranżacji wnętrza.
9. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LgY 6mm² za pośrednictwem lokalnych szyn uziemiających.

LEGENDA:

- Wypust oświetleniowy 2mb
- Oprawa wpuszczana LED 3300lm, IP20
- Oprawa nastropowa LED 3000lm, IP20
- Oprawa nastropowa LED 5200lm, IP44
- Oprawa naścienne LED 600lm, IP44
- Oprawa wisząca architekt. LED 1000lm, IP20
- Oprawa oświetlenia nocnego LED 50lm, IP20
- Oprawa awaryjna LED, 3W
- Łącznik oświetleniowy h=1,25m
- Wymagane min. natężenie oświetlenia
- Gniazdo 230V
- Gniazdo 230V hermetyczne
- Tablica zasilająca
- Znak ewakuacyjny
- Oznaczenie obwodu zasilającego

Oświetlenie						
Nazwa pomieszczenia	UGR	R	Em lx/m	Ilość	Moc W	Oprawa
Łazienka 1 piętro	19	90	336	2+1	100	3+F1
Łazienka 2 piętro	19	90	335	2+1	100	3+F1
Korytarz 1 piętro	22	80	360	4+1	110	2+A
Korytarz 2 piętro	22	80	360	4+1	110	2+A
Jadalnia parter	22	80	300	20+6+8+4	800	1+5+H1+A
					1 220	

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" Konstantynów Łódzki, Bechnice 3			
Inwestycja: Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" Konstantynów Łódzki, Bechnice 3 działka nr ewid. 42 obręb K-3			
Projektant: mgr inż. Witold Makówka upr. bud. 177/86/WŁ spec. instalacje elektryczne	Podpis:	Data: październik 2016r.	Skala: 1 : 100
Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany	Treść rysunku: JADALNIA - PARTIER PLAN INSTALACJI ELETRYCZNYCH	Nr rysunku: E-01 Nr arkusza	